

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата	Учетный номер
10.02.2022	№ 18220061000201048068

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 33/03/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Кезская средняя общеобразовательная школа №2» Кезского района Удмуртской Республики» (ИНН 1812003864)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолия Юрьевича № 33/03 от 10.02.2022 года в период с «15» февраля 2022 г. по «28» февраля 2022 г.

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителем главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолием Юрьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие: плановая выездная проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ «Кезская СОШ №2» Юферева Елена Вениаминовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещения складского назначения не отделены ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости от коридоров (холодильные установки пищеблока)	ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020; п. 5.4.20 СП 2.13130.2012; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.02.2023	
2.	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. (для естественного проветривания коридоров при пожаре предусмотрены открываемые оконные проемы в наружных ограждениях, запорные устройства которых доступны для свободного и неограниченного ручного открывания проемов выше 2 м от уровня пола) (участки 1, 2 и 3)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. «В» п. 7.2, п. 8.5 СП 7.13130.2013	01.02.2023	
3.	Приборы пожарного управления (системы противопожарной защиты – дымоудаления) размещены вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и не защищены от несанкционированного доступа	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.12 СП 484.1311500.2020; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	01.02.2023	
4.	Путь эвакуации в центральной	ст. 4, ст. 6, п. 2 ч. 3 ст. 89 Феде-	01.02.2023	

	и южной части здания на 2 и 3 этажах осуществляется через зону рекреации (допускается только через коридор)	рального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
5.	В нарушении проекта допускается размещение мебели и оборудование на путях эвакуации (в зонах рекреации на 2 и 3 этажах)	пп. «Ж» п. 16 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации)	01.02.2023	
6.	Допускается использование подвальных помещений для временного хранения оборудования, мебели и других горючих предметов	пп. «Б» п. 16 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации)	01.02.2023	
7.	Не обеспечено проведение работ, обеспечивающих требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость противопожарных окон в перекрытии между центральным проходом и северо-восточной лестничной клеткой (остекление с маркировкой WIE30 сломано)	п. 15 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации)	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*директор МБОУ «Жульская СОШ №2»*  
*Юферева Е. Ю.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Юферева Е. Ю.*  
(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Базезинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике  
заместитель главного государственного инспектора Базезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских  
Анатолий Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

